


Wasserverband Eifel-Rur • Postfach 10 25 64 • 52325 Düren

- Flussgebietsmanagement -

Auskunft erteilt:  
Herr Hoppmann

Stadt Heinsberg  
Postfach 1220  
52516 Heinsberg



Verwaltungsgebäude:  
Eisenbahnstraße 5  
52353 Düren

Telefon: +49 (02421) 494 1312  
Telefax: +49 (02421) 494 1019  
E-Mail: [Arno.Hoppmann@WVER.de](mailto:Arno.Hoppmann@WVER.de)  
Internet: [www.wver.de](http://www.wver.de)

  
(Gewässer und Talsperren)

402.10-020-0404  
BLPL\_\_11569

Ihr Zeichen  
60/61 – 20 - 01

Ihre Nachricht vom  
15.12.2014

Unser Zeichen  
4.02 Hop/NZ 11569

Datum  
27.01.2015


**Bebauungsplan Nr. 75 – „Oberbruch – Ruraue“  
hier: Stellungnahme des Wasserverbandes Eifel - Rur**

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 10.10.2014 unter dem Zeichen 4.02 Hop/NZ 11294.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Hoppmann

Anhang:  
Stellungnahme WVER vom 10.10.2014

Körperschaft des  
öffentlichen Rechts

Wasserverband Eifel-Rur • Postfach 10 25 64 • 52325 Düren

- Flussgebietsmanagement -

Auskunft erteilt:  
Herr Hoppmann

Stadt Heinsberg  
Postfach 1220  
52516 Heinsberg

Verwaltungsgebäude:  
Eisenbahnstraße 5  
52353 Düren

Telefon: +49 (02421) 494 1312  
Telefax: +49 (02421) 494 1019  
E-Mail: [Arno.Hoppmann@WVER.de](mailto:Arno.Hoppmann@WVER.de)  
Internet: [www.wver.de](http://www.wver.de)

  
(Gewässer und Talsperren)

402.10-020-0404  
BLPL\_11294

Ihr Zeichen  
60/61 – 26 – 01

Ihre Nachricht vom  
02.09.2014

Unser Zeichen  
4.02 Hop/NZ 11294

Datum  
10.10.2014

**Bebauungsplan Nr. 75 „Oberbruch – Ruraue“  
hier: Stellungnahme des Wasserverbandes Eifel - Rur**


Sehr geehrte Damen und Herren,

im HQ 100-Fall grenzt das Überschwemmungsgebiet der Rur an den Straßendamm  
Einmündung Ratheimer Straße in die Rurstraße (siehe Lageplan). Aufgrund der  
Geländehöhe des Bebauungsgebietes, das sich in Höhe der Straßendamm-  
lage befindet (ca. 40,5 m NHN, das Gelände vor dem Straßendamm liegt bei ca. 39,5 m  
NHN) werden keine Bedenken erhoben.

Der Abschlag des geplanten RRB für dieses Bebauungsgebiet sollte zu keiner  
Verschärfung der Hochwassersituation führen.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung

  
Steegmans

Anhang: Lageplan

---

Verbandsrat: Paul Larue, Vorsitzender • Vorstand: Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Firk

Sparkasse Düren, Kto. 169 060, BLZ 395 501 10, IBAN DE66 3955 0110 0000 1690 60, Swift-Bic SDUEDE33XXX  
Commerzbank Aachen, Kto. 250420000, BLZ 390 800 05, IBAN DE02 3908 0005 0250 4200 00, Swift-Bic DRESDEFF390  
Deutsche Bank Düren, Kto. 811118900, BLZ 395 700 61, IBAN DE50 3957 0061 0811 1189 00, Swift-Bic DEUTDEDK395

erschwemmungsgebiet der Rur

