



Sitzungsvorlage

Gremium	Zuständigkeit	Sitzungsdatum
Bau- und Energieausschuss	Entscheidung Ö	20.06.2022

Umbau der Abwassertransportleitung Bruchweg in Heinsberg-Kirchhoven

Kurze sachliche Darstellung und Begründung:

Die Abwassertransportleitung DN 700 leitet die Abwässer der Stadtteile Heinsberg, Oberbruch, Unterbruch, Schafhausen und Aphoven in einer Menge von bis zu 210 l/s zur Kläranlage Kirchhoven.

Im Bereich des Bruchweges wird die Leitung über zwei Schachtbauwerke mit einer Abwicklung von $\leq 90^\circ$ zum Vorpumpwerk der Kläranlage geführt.

An den Schachtbauwerken entstehen hydraulische Leistungsverluste die den Wasserabfluss beeinträchtigen.

Die Schächte sollen durch je zwei zusätzliche Schachtbauwerke à ca. 45° ersetzt werden.

Die Kosten betragen ca. 190.000,00 €.

Haushaltsmäßige Begründung:

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Wege von Instandhaltungsrückstellungen bei dem Abrechnungsobjekt 11020001, Konto 5212, zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Umbau der Abwassertransportleitung Bruchweg in Heinsberg-Kirchhoven wird beschlossen.

Anlagen: (3)